

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.ru, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00113

028965

(номер сертификата соответствия)
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "СП-Центр".

Адрес: 141147, Московская область, деревня Еремино, Щелковский район.
ОГРН 1077759119680, ИНН 7701740077, КПП 505001001.
Телефон 8(495)1504909, e-mail: info@spcentr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготавливающей
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "СП-Центр".

Адрес: 141147, Московская область, деревня Еремино, Щелковский район.
ОГРН 1077759119680, ИНН 7701740077, КПП 505001001.
Телефон 8(495)1504909, e-mail: info@spcentr.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11,

офис 101 В. Тел. (909)785-99-88, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.РУ.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция из сэндвич панелей трехслойных кровельных, марки КП МВ, со
стальной обшивкой и минераловатным утеплением, плотностью не менее 100 кг/м³
для конструкций покрытия зданий, выпускаемая по ТУ 5284-005-29294146-2007.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям
которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования." ГОСТ
30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции". Предел огнестойкости кровельных панелей
марки КП МВ при толщине от 50 мм - RE15, при
равномерном распределении нагрузки 80 кг/м³, при
толщине от 100 мм - RE45 при равномерном
распределении нагрузки 240 кг/м³.

код ОКПД2
24.33.3

код ТН ВЭД
730805100

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 00196/ЕМ-16, 00197/ЕМ-16 от 16.10.2018 года. ИЛ
«ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
№ НСОПБ ЮАБО.РУ.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в
орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 5284-005-29294146-2007, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДС.НРС.РУ.001.ОСР.04.00938 от 28.10.2015
года, выдан ОС ООО «ЭкоМет» свидетельство № СДС.НРС.РУ.001.ОСР.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.10.2018 по 15.10.2023

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

